



Industrie Service

Bescheinigung über eine Konformitätsprüfung

Bescheinigungs-Nr.: 875983-2

Bauaufsichtlich anerkannte Prüfstelle: TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Prüfstelle für das Bauprodukt (System 3: EN 13241)
"Tore - Produkte ohne Feuer- und Rauchschutzeigenschaften"
Westendstraße 199, 80686 München – Deutschland

Antragsteller/ Bescheinigungsinhaber: Alpmet GmbH / Srl
Via J.G.Mahl Str. 31
39031 Bruneck - Italien

Hersteller: s. o.

Produktbezeichnung: Falttor

Typ: Alpmet

Prüflaboratorium: TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Prüflaboratorium für Produkte der Fördertechnik
Prüfbereich Aufzüge und Sicherheitsbauteile
Westendstraße 199, 80686 München - Deutschland

Datum und Nummer des Prüfberichtes: 2006-11-28
875983-2

Prüfgrundlagen:

- DIN EN 12445, Abschnitt 5
Tore, Nutzungssicherheit - Prüfverfahren
- DIN EN 12453, Abschnitt 5.1.1.5 und 5.1.3
Tore, Nutzungssicherheit - Anforderungen
- DIN EN 13241-1, Tabelle ZA.3, Betriebskräfte
Tore – Produktnorm

Ergebnis: Die Anforderungen der o.g. Prüfgrundlagen werden für die im Prüfbericht angegebenen Ausführungsvarianten des Falttores in allen Punkten erfüllt.

Hinweis: Diese Bescheinigung behält ihre Gültigkeit solange die Ausführung des Tores wie geprüft hergestellt wird und die Anforderungen aus den Prüfgrundlagen unverändert bleiben.

Ausstellungsdatum: 2006-12-18

Prüflaboratorium für Produkte der Fördertechnik
Prüfstelle für Tore - Produkte ohne Feuer- und Rauchschutzeigenschaften
(System 3: EN 13241)
Kenn-Nummer: 0036

W. Rau

Leiter der Prüfstelle: Werner Rau

